



ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60212-0338/21

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Oprawy oświetleniowe PURELIGHT LUG HYBRID, PURELIGHT LUG FLOW, PURELIGHT LUG DIRECT OPTI, PURELIGHT LUG DIRECT**

Zawierający / containing: stal nierdzewna, stal malowana proszkowo, aluminium i inne materiały wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: stosowania w budynkach użyteczności publicznej, w tym obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w zakładach przemysłowych branży kosmetycznej i spożywczej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one stosowane. Zastosowanie w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych.

Dla urządzeń pracujących w trybie przepływowym zalecane jest umiejscowienie w sposób, który uniemożliwia kierowanie nawiewu powietrza bezpośrednio na osoby przebywające w pomieszczeniu.

W trakcie pracy lamp UV-C w trybie bezpośredniego działania w pomieszczeniu, w którym zainstalowano urządzenie nie mogą przebywać ludzie.

Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza innych niż dostarczane przez producenta.

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu

/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

LUG Light Factory Sp. z o.o.
65-127 Zielona Góra
ul. Gorzowska 11

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

LUG Light Factory Sp z o.o.
65-127 Zielona Góra
ul. Gorzowska 11

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2026.09.29 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2026.09.29 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 29 września 2021

The date of issue of the certificate: 29th September 2021

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

z up. M. Jemshel
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB